



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,

Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33

Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniiipo@vniiipo.ru; <http://www.vniiipo.ru>

14. 11. 2025 № *27477-14-2-7*

На № 475А1/2025 от 21.10.2025

О необходимости обязательного
подтверждения соответствия

Генеральному директору
ООО «СЛТ Аква»

Товмасыну М.

suflyayev@slt-aqua.ru

Рассмотрев Ваше обращение, сообщаем, что следующая продукция (производство ООО «СЛТ Аква», г. Тольятти), предназначенная для применения в качестве трубопроводов в установках автоматического пожаротушения и внутреннем противопожарном водопроводе:

- трубы однослойные пожаростойкие полимерные SLT BLOCKFIRE PP-R для систем автоматического пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода, выпускаемые по ТУ 22.21.29-011-17207509-2017 с изм. 1 (коды ОКПД2 22.21.29.110, ТН ВЭД ЕАЭС 3917 39 000 1);

- трубы армированные пожаростойкие полимерные SLT BLOCKFIRE PP-R/PP-R GF/PP-R для систем автоматического пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода, выпускаемые по ТУ 22.21.29-012-17207509-2017 с изм. 1 (коды ОКПД2 22.21.29.110, ТН ВЭД ЕАЭС 3917 39 000 1);

- детали соединительные пожаростойкие полимерные, в том числе комбинированные SLT BLOCKFIRE PP-R (фитинги PP-R BF) для систем автоматического пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода, выпускаемые по ТУ 22.21.29-014-17207509-2017 с изм. 1 (коды ОКПД2 22.21.29.130, ТН ВЭД ЕАЭС 3917 40 000 9),

не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

Ответственность за достоверность представленной в запросе информации о продукции несет ООО «СЛТ Аква».

Срок действия настоящего письма до 15.11.2026.

Временно исполняющий обязанности
начальника института

Романова Екатерина Юрьевна
(495) 521-91-19



Э.М. Идрисов